

PLV : 00159649 page : -12

MAIGNELAY-MONTIGNY

Beauvais, le 18 décembre 2025

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE MAIGNELAY-MONTIGNY
 Rue François Mitterrand
 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 17 novembre 2025 à 10h58	
Prélèvement		00159649				
Unité de gestion		0162	MAIGNELAY-MONTIGNY			
Installation	UDI	000963	MAIGNELAY-MONTIGNY			
Point de surveillance	S	0000002158	PERIPHERIE VILLAGE			
Localisation exacte	ECOLE			Commune : MAIGNELAY-MONTIGNY		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16 °C				25,00
Température de mesure du pH	16,6 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	655 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
 Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00159789 Référence laboratoire : H_CS25.12122.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphéломétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	16 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	30 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0			0
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	0			

PLV : 00159649 page : -12

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00159649)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général et par délégation,
la responsable du service santé
environnement de l'Oise



Vanessa DECOUTURE